ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 05.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1287/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-01
Narudžbenica: NAR-850

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	CAFFE BAR PORIN TRG SVETE TEREZIJE POŽEGA		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	01.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	09:25
Datum dostave uzorka:	01.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	10:30
Početak ispitivanja:	01.10.2026	Završetak ispitivanja:	04.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	05.10.2026		
Vrsta analize:	A-ANALIZA+MANGAN		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 05.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.11	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.6/20.3°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	574.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	0.34	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.22	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	17.5	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	9.8	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	5.49	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	0.01	0.50	DA
Mangan	Vl.met. PL-509(Hach LCW532)	Spektrofotometrija	µg/l	12.0	50,0	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Tajana Zlomislić, mag.sanit.ing

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 05.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1286/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-01
Narudžbenica: NAR-850

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	UGOSTITELJSTVO AROMA-šank TRG SVETOG TROJSTVA 5 POŽEGA		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	01.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	09:00
Datum dostave uzorka:	01.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	10:30
Početak ispitivanja:	01.10.2026	Završetak ispitivanja:	04.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	05.10.2026		
Vrsta analize:	A-ANALIZA+MANGAN		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 05.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.14	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.7/20.0°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	538.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	0.23	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.22	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	17.3	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	8.7	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	2.56	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	0.01	0.50	DA
Mangan	Vl.met. PL-509(Hach LCW532)	Spektrofotometrija	µg/l	8.0	50,0	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 05.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1293/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-02
Narudžbenica: NAR-850

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	KLORNA STANICA DJEDINA RIJEKA		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	02.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	09:35
Datum dostave uzorka:	02.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:15
Početak ispitivanja:	02.10.2026	Završetak ispitivanja:	05.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	05.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 05.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	1.43	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.5/21.1°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	734.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.25	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.22	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	15.4	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	12.2	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	2.95	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	0.02	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 05.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1290/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-02
Narudžbenica: NAR-850

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	MRP STRAŽEMANKA BIŠKUPCI		
Mjesto uzorkovanja:	SLAVINA		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	02.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	08:30
Datum dostave uzorka:	02.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:15
Početak ispitivanja:	02.10.2026	Završetak ispitivanja:	05.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	05.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 05.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	8	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	1.75	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	8.0/22.7°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	348.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	0.85	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.23	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	12.7	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	5.0	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	6.65	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Tajana Zlomislić, mag.sanit.ing

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 05.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: **V 1294/2026**
Plan uzorkovanja: 2026-10-02
Narudžbenica: NAR-850

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	OŠ STJEPANA RADIĆA- kuhinja VLADIMIRA NAZORA 3 ČAGLIN		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	02.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	10:00
Datum dostave uzorka:	02.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:15
Početak ispitivanja:	02.10.2026	Završetak ispitivanja:	05.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	05.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 05.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.28	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.7/21.2°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	365.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.18	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.10	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	20.0	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	10.0	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	4.96	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Tajana Zlomislić, mag.sanit.ing

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 05.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1291/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-02
Narudžbenica: NAR-850

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: KLORNA STANICA PAKA

Mjesto uzorkovanja: Slavina
Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja:	02.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	09:15
Datum dostave uzorka:	02.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:15
Početak ispitivanja:	02.10.2026	Završetak ispitivanja:	05.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	05.10.2026		

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 05.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.54	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.7/21.9°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	657.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.10	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.38	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	14.9	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	10.6	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	2.20	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Tajana Zlomislić, mag.sanit.ing

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 05.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1292/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-02
Narudžbenica: NAR-850

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	KLORNA STANICA SOVSKI DOL		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	02.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	09:20
Datum dostave uzorka:	02.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:15
Početak ispitivanja:	02.10.2026	Završetak ispitivanja:	05.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	05.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 05.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.24	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.8/21.3°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	672.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.56	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.46	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	15.4	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	9.2	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	2.74	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
*Pseudomonas aeruginosa**	HRN EN ISO 16266:2008	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 09.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1298/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-06
Narudžbenica: NAR-878

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	INA INDUSTRIJA NAFTE- šank INDUSTRIJSKA 15 POŽEGA		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	06.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	08:40
Datum dostave uzorka:	06.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	10:30
Početak ispitivanja:	06.10.2026	Završetak ispitivanja:	09.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	09.10.2026		
Vrsta analize:	A-ANALIZA + MANGAN		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 09.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.23	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.4/21.9°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	596.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.07	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.21	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	18.3	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	15.8	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	11.47	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA
Mangan	Vl.met. PL-509(Hach LCW532)	Spektrofotometrija	µg/l	15.0	50,0	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 12.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: **V 1304/2026**
Plan uzorkovanja: 2026-10-07
Narudžbenica: NAR-878

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	OBRT CECO TRG GRAŠEVINE 4 KUTJEVO		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	07.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	09:50
Datum dostave uzorka:	07.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:30
Početak ispitivanja:	07.10.2026	Završetak ispitivanja:	10.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	12.10.2026		
Vrsta analize:	A-ANALIZA+MANGAN+ŽELJEZO		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 12.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.44	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	8.1/20.5°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	260.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.18	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.10	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	17.3	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	6.8	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	2.21	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA
Željezo	Vl.met. PL-508(Hach LCW021)	Spektrofotometrija	µg/l	59.0	200,0	DA
Mangan	Vl.met. PL-509(Hach LCW532)	Spektrofotometrija	µg/l	7.0	50,0	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 12.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1301/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-07
Narudžbenica: NAR-878

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: KLORNA STANICA
DJEDINA RIJEKA

Mjesto uzorkovanja: Slavina
Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja:	07.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	08:30
Datum dostave uzorka:	07.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:30
Početak ispitivanja:	07.10.2026	Završetak ispitivanja:	10.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	12.10.2026		

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 12.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	3.03	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.7/22.2°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	735.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.60	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.18	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	15.3	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	10.6	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	2.48	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	40	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 12.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1305/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-07
Narudžbenica: NAR-878

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	DJEČJI VRTIĆ GROZDIĆ-kuhinja PV VETOVO STJEPANA RADIĆA 68 VETOVO		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	07.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	10:30
Datum dostave uzorka:	07.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:30
Početak ispitivanja:	07.10.2026	Završetak ispitivanja:	10.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	12.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 12.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.29	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	8.1/20.7°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	438.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.14	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.26	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	17.4	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	6.9	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	6.73	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 12.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1303/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-07
Narudžbenica: NAR-878

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	KLORNA STANICA SOVSKI DOL		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	07.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	09:25
Datum dostave uzorka:	07.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:30
Početak ispitivanja:	07.10.2026	Završetak ispitivanja:	10.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	12.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 12.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.40	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.8/20.2°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	672.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.08	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.15	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	14.8	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	6.7	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	2.43	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	3	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 12.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1302/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-07
Narudžbenica: NAR-878

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: KLORNA STANICA PAKA

Mjesto uzorkovanja: Slavina
Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja:	07.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	09:00
Datum dostave uzorka:	07.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:30
Početak ispitivanja:	07.10.2026	Završetak ispitivanja:	10.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	12.10.2026		

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 12.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	9.95	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.70	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.5/20.5°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	667.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.21	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.23	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	13.9	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	7.0	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	1.64	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 12.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1310/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-08
Narudžbenica: NAR-878

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	PŠ BIŠKUPCI- kuhinja BIŠKUPCI 17b VELIKA		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	08.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	09:30
Datum dostave uzorka:	08.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:50
Početak ispitivanja:	08.10.2026	Završetak ispitivanja:	11.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	12.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 12.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.29	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.8/23.2°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	351.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.56	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.20	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	17.8	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	5.4	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	6.11	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 12.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1311/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-08
Narudžbenica: NAR-878

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VELIKA-kuhinja LUKE IBRIŠIMOVIĆA 7 VELIKA		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	08.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	09:50
Datum dostave uzorka:	08.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:50
Početak ispitivanja:	08.10.2026	Završetak ispitivanja:	11.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	12.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 12.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.21	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.8/22.8°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	387.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.12	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.09	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	13.0	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	5.6	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	7.04	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
*Pseudomonas aeruginosa**	HRN EN ISO 16266:2008	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 12.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1315/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-09
Narudžbenica: NAR-878

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	DJEČJI VRTIĆ JAKŠIĆ-kuhinja STJEPANA RADIĆA 1 JAKŠIĆ		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	09.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	08:50
Datum dostave uzorka:	09.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:30
Početak ispitivanja:	09.10.2026	Završetak ispitivanja:	12.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	12.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 12.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.16	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.4/22.4°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	566.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.42	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.24	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	19.1	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	13.0	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	10.85	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 12.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1314/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-09
Narudžbenica: NAR-878

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	CAFFE BAR PARK TRG HRVATSKIH BRANITELJA 10 PLETERNICA		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	09.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	08:30
Datum dostave uzorka:	09.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:30
Početak ispitivanja:	09.10.2026	Završetak ispitivanja:	12.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	12.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 12.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.17	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.5/20.8°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	595.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.36	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.28	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	17.9	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	15.2	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	11.34	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 12.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1313/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-09
Narudžbenica: NAR-878

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE POŽEGA-KUHINJA DR. FILIPA POTREBICE 2a POŽEGA		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	09.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	08:00
Datum dostave uzorka:	09.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:30
Početak ispitivanja:	09.10.2026	Završetak ispitivanja:	12.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	12.10.2026		
Vrsta analize:	A-ANALIZA+MANGAN		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 12.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.18	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.3/22.0°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	681.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.15	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.37	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	17.3	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	16.2	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	13.55	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	0.01	0.50	DA
Mangan	Vl.met. PL-509(Hach LCW532)	Spektrofotometrija	µg/l	17.0	50,0	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
*Pseudomonas aeruginosa**	HRN EN ISO 16266:2008	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 15.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1321/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-12
Narudžbenica: NAR-898

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	OŠ VLADIMIRA NAZORA-kuhinja MLINSKA ULICA 3 TRENKOVO		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	12.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	09:00
Datum dostave uzorka:	12.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:30
Početak ispitivanja:	12.10.2026	Završetak ispitivanja:	15.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	15.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 15.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.31	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.9/22.6°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	374.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.33	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.19	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	18.0	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	7.0	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	6.91	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	0.02	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 15.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: **V 1320/2026**
Plan uzorkovanja: 2026-10-12
Narudžbenica: NAR-898

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	DJEČJI VRTIĆ VELIKA-kuhinja VLADIMIRA NAZORA 1/G VELIKA		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	12.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	08:30
Datum dostave uzorka:	12.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:30
Početak ispitivanja:	12.10.2026	Završetak ispitivanja:	15.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	15.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 15.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.24	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	8.0/21.8°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	440.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.28	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.22	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	16.7	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	7.2	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	7.22	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 16.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1327/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-13
Narudžbenica: NAR-898

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	CAFFE BAR ČAGLIN KRALJA TOMISLAVA 56 ČAGLIN		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	13.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	09:20
Datum dostave uzorka:	13.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	12:30
Početak ispitivanja:	13.10.2026	Završetak ispitivanja:	16.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	16.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 16.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.31	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	8.0/21.2°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	424.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.12	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.07	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	18.4	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	7.4	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	6.42	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 16.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1324/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-13
Narudžbenica: NAR-898

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: KLORNA STANICA
DJEDINA RIJEKA

Mjesto uzorkovanja: Slavina
Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja:	13.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	08:20
Datum dostave uzorka:	13.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	12:30
Početak ispitivanja:	13.10.2026	Završetak ispitivanja:	16.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	16.10.2026		

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 16.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.58	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.8/20.5°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	738.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	2.03	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.20	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	14.6	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	6.8	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	5.27	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	4	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	12	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 16.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: **V 1326/2026**
Plan uzorkovanja: 2026-10-13
Narudžbenica: NAR-898

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	KLORNA STANICA PAKA		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	13.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	09:00
Datum dostave uzorka:	13.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	12:30
Početak ispitivanja:	13.10.2026	Završetak ispitivanja:	16.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	16.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 16.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	5.31	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.30	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.5/20.6°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	660.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.31	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.18	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	13.9	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	6.8	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	1.53	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 16.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: **V 1328/2026**
Plan uzorkovanja: 2026-10-13
Narudžbenica: NAR-898

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	CAFFE BAR OTOK- šank OTOK 5 KUTJEVO		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	13.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	10:00
Datum dostave uzorka:	13.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	12:30
Početak ispitivanja:	13.10.2026	Završetak ispitivanja:	16.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	16.10.2026		
Vrsta analize:	A-ANALIZA+MANGAN+ŽELJEZO		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 16.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	8.16	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.63	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.8/21.4°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	240	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.16	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.06	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	16.3	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	8.4	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	2.48	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA
Željezo	Vl.met. PL-508(Hach LCW021)	Spektrofotometrija	µg/l	40.0	200,0	DA
Mangan	Vl.met. PL-509(Hach LCW532)	Spektrofotometrija	µg/l	4.0	50,0	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	10	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 16.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1323/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-13
Narudžbenica: NAR-898

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: VODOSPREMA PLETERNICA
PLETERNICA

Mjesto uzorkovanja: Slavina
Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja:	13.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	08:00
Datum dostave uzorka:	13.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	12:30
Početak ispitivanja:	13.10.2026	Završetak ispitivanja:	16.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	16.10.2026		

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 16.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	5.61	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.31	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.9/20.6°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	595.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.18	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.15	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	15.6	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	7.2	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	16.23	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 16.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: **V 1325/2026**
Plan uzorkovanja: 2026-10-13
Narudžbenica: NAR-898

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	KLORNA STANICA SOVSKI DOL		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	13.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	08:45
Datum dostave uzorka:	13.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	12:30
Početak ispitivanja:	13.10.2026	Završetak ispitivanja:	16.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	16.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 16.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.35	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.9/20.6°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	679.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.28	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.39	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	14.9	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	5.2	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	2.64	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	6	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 19.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: **V 1357/2026**
Plan uzorkovanja: 2026-10-16
Narudžbenica: NAR-898

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	CRPILIŠTE LUKE - IZLAZ POŽEGA		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	16.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	09:30
Datum dostave uzorka:	16.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	10:30
Početak ispitivanja:	16.10.2026	Završetak ispitivanja:	19.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	19.10.2026		
Vrsta analize:	A-ANALIZA+MANGAN		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 19.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.24	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.6/18.6°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	529.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.05	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.43	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	13.8	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	13.8	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	1.86	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA
Mangan	Vl.met. PL-509(Hach LCW532)	Spektrofotometrija	µg/l	5.0	50,0	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Tajana Zlomislić, mag.sanit.ing

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 19.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: **V 1356/2026**
Plan uzorkovanja: 2026-10-16
Narudžbenica: NAR-898

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: CRPILIŠTE ZAPADNO POLJE-IZLAZ

Mjesto uzorkovanja: Slavina
Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja:	16.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	09:00
Datum dostave uzorka:	16.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	10:30
Početak ispitivanja:	16.10.2026	Završetak ispitivanja:	19.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	19.10.2026		

Vrsta analize: A-ANALIZA+MANGAN

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 19.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.27	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.7/20.6°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	530.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	0.98	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.34	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	15.5	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	12.0	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	2.12	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA
Mangan	Vl.met. PL-509(Hach LCW532)	Spektrofotometrija	µg/l	8.0	50,0	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Tajana Zlomislić, mag.sanit.ing

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 19.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1358/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-16
Narudžbenica: NAR-898

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: VODOSPREMA SVETI VID

Mjesto uzorkovanja: Slavina
Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja:	16.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	10:00
Datum dostave uzorka:	16.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	10:30
Početak ispitivanja:	16.10.2026	Završetak ispitivanja:	19.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	19.10.2026		

Vrsta analize: A - ANALIZA

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 19.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.23	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.4/19.1°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	609.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.10	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.26	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	16.4	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	13.4	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	8.24	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	2	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Tajana Zlomislić, mag.sanit.ing

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 26.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1390/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-21
Narudžbenica: NAR-931

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	KATOLIČKA GIMNAZIJA- kuhinja ULICA PAPE IVANA PAVLA II 6 POŽEGA		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	21.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	08:50
Datum dostave uzorka:	21.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:10
Početak ispitivanja:	21.10.2026	Završetak ispitivanja:	24.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	26.10.2026		
Vrsta analize:	A-ANALIZA + MANGAN		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 26.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	6.40	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.20	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.6/20.9°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	587.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.14	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.28	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	15.4	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	15.2	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	7.04	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	0.01	0.50	DA
Mangan	Vl.met. PL-509(Hach LCW532)	Spektrofotometrija	µg/l	13.0	50,0	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 26.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1391/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-21
Narudžbenica: NAR-931

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	DJEČJI VRTIĆ BAMBI - kuhinja ČEŠKA 8 KAPTOL		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	21.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	09:20
Datum dostave uzorka:	21.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:10
Početak ispitivanja:	21.10.2026	Završetak ispitivanja:	24.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	26.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 26.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.22	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	8.1/21.3°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	446.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.35	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.24	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	16.3	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	6.8	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	7.17	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 26.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1392/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-21
Narudžbenica: NAR-931

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	CAFFE BAR ALOHA-šank BIŠKUPCI 65 VELIKA		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	21.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	09:35
Datum dostave uzorka:	21.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	11:10
Početak ispitivanja:	21.10.2026	Završetak ispitivanja:	24.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	26.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 26.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.24	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.9/22.0°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	351.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.14	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.20	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	17.4	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	7.4	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	6.20	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 26.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1401/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-22
Narudžbenica: NAR-931

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	DJEČJI VRTIĆ GROZDIĆ - kuhinja VRTIĆKA 4 KUTJEVO		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	22.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	11:35
Datum dostave uzorka:	22.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	13:00
Početak ispitivanja:	22.10.2026	Završetak ispitivanja:	25.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	26.10.2026		
Vrsta analize:	A-ANALIZA + ŽELJEZO + MANGAN		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 26.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.24	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	8.0/19.9°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	459.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.22	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.20	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	16.8	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	7.4	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	8.19	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA
Željezo	Vl.met. PL-508(Hach LCW021)	Spektrofotometrija	µg/l	<10	200,0	DA
Mangan	Vl.met. PL-509(Hach LCW532)	Spektrofotometrija	µg/l	10.0	50,0	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 26.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1400/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-22
Narudžbenica: NAR-931

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	PODRUČNA ŠKOLA BEKTEŽ -kuhinja BEKTEŽ 6 KUTJEVO		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	22.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	11:00
Datum dostave uzorka:	22.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	13:00
Početak ispitivanja:	22.10.2026	Završetak ispitivanja:	25.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	26.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 26.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.23	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	8.2/19.4°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	377.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.14	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.18	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	16.1	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	10.8	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	5.31	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 26.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1399/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-22
Narudžbenica: NAR-931

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	KLORNA STANICA SOVSKI DOL		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	22.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	10:25
Datum dostave uzorka:	22.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	13:00
Početak ispitivanja:	22.10.2026	Završetak ispitivanja:	25.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	26.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 26.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.27	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	8.0/19.2°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	669.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.62	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.16	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	14.1	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	9.6	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	2.58	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	1	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 26.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1398/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-22
Narudžbenica: NAR-931

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	KLORNA STANICA PAKA		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	22.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	10:00
Datum dostave uzorka:	22.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	13:00
Početak ispitivanja:	22.10.2026	Završetak ispitivanja:	25.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	26.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 26.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.95	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.5/19.2°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	668.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.58	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.33	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	13.1	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	9.8	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	1.55	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	2	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 26.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1397/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-22
Narudžbenica: NAR-931

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	PŠ ZAGRAĐE-kuhinja ZAGRAĐE 80 PLETERNICA		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	22.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	09:20
Datum dostave uzorka:	22.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	13:00
Početak ispitivanja:	22.10.2026	Završetak ispitivanja:	25.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	26.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 26.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.16	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.5/19.6°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	610.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.37	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.19	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	15.7	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	14.4	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	2.31	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 26.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1395/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-22
Narudžbenica: NAR-931

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja:	UGOSTITELJSKI OBJEKAT PROMENADA IVANA ŠVEARA 11 PLETERNICA		
Mjesto uzorkovanja:	Slavina kod krajnjih potrošača		
Uzorkovao:	Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.		
Datum uzorkovanja:	22.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	08:30
Datum dostave uzorka:	22.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	13:00
Početak ispitivanja:	22.10.2026	Završetak ispitivanja:	25.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	26.10.2026		
Vrsta analize:	A - ANALIZA		

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 26.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.47	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.5/19.6°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	613.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.41	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.24	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	16.4	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	14.4	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	10.72	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
Služba za zdravstvenu ekologiju
34000 Požega, Županijska 9, Tel. 034/311-559, Tel/Fax. 034/311-561
ekologija@zjz-pozega.hr

17025 · HAA
1239
TEST

Požega, 26.10.2026

Kupac: 51786

Broj analitičkog izvještaja: V 1394/2026
Plan uzorkovanja: 2026-10-22
Narudžbenica: NAR-931

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1
34000 Požega

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju - javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: VODOSPREMA SVETI VID

Mjesto uzorkovanja: Slavina
Uzorkovao: Služba za zdravstvenu ekologiju/ Zvonimir Dumančić, sanit. teh.

Datum uzorkovanja:	22.10.2026	Vrijeme uzorkovanja:	07:45
Datum dostave uzorka:	22.10.2026	Vrijeme dostave uzorka:	13:00
Početak ispitivanja:	22.10.2026	Završetak ispitivanja:	25.10.2026
Datum ispisa izvještaja:	26.10.2026		

Vrsta analize: A-ANALIZA +MANGAN

Voditelj Službe:
Ivan Štivić, dr.med.spec. epidemiologije

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

Požega, 26.10.2026

Uzorkovanje* HRN ISO 5667-5:2011; HRN EN ISO 19458:2008

Fizikalno-kemijski pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	<5	20	DA
Mutnoća*	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	0.16	4	DA
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez	DA
Koncentracija vodikovih iona*	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	7.5/19.9°C	6.5-9.5	DA
Vodljivost*	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm/20°C	599.0	2500	DA
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	1.23	5.0	DA
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0.33	0.5	DA
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	15.0	25	DA
Kloridi	HRN ISO 9297:1998	Titrimetrija	mg/l	18.0	250,0	DA
Amonij	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 304)	Spektrofotometrija	mg/l	<0.03	0.50	DA
Nitrati	SM 4500-NO_3 B (2017)	Spektrofotometrija	mg/l	7.66	50	DA
Nitriti	HRN EN 26777:1998	Spektrofotometrija	mg/l	<0.01	0.50	DA
Mangan	Vl.met. PL-509(Hach LCW532)	Spektrofotometrija	µg/l	14.0	50,0	DA

Mikrobiološki pokazatelji

Naziv	Metoda	Tehnika	M.j.	Vrijednost	MDK**	Udovoljava
Ukupni koliformi*	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
*Escherichia coli**	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Enterokoki*	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0	DA
Broj kolonija na 36°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA
Broj kolonija na 22°C*	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/1 ml	0	100	DA

Izjava o sukladnosti: Rezultati za pokazatelje koji su određivani u analiziranom uzorku ODGOVARAJU maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (N.N. 64/23 i N.N. 88/23).
Mjerna nesigurnost ne uzima se u obzir pri utvrđivanju ocjene o sukladnosti temeljem očitovanja nadležnog ministarstva (KLASA: 023-03/19-01/505; URBROJ: 534-07-2/1-20-2).

Odgovorni analitičar:
Anita Mindum, mag.med.kem.

Kraj izvješća o ispitivanju

*akreditirane metode; **Maksimalno dozvoljena koncentracija prema zakonskim propisima navedenim u zaključku;[1] rezultat vanjskog dobavljača.
Rezultati se odnose isključivo na ispitivani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe. Rezultati izraženi kao (<) odnose se na granicu kvantifikacije pojedine metode.
Ispitni izvještaj rezultat je elektroničke obrade podataka te je punovažeći bez orginalnog žiga i potpisa.
Izjava o sukladnosti nije obuhvaćena područjem akreditacije.
SZE se odriče odgovornosti kada su informacije o uzorku dobivene od kupca takve da mogu utjecati na valjanost rezultata.

d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Tel. (034) 312 450, laboratorij.pozega@tekija.hr
Odjel zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode
Interni laboratorij

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ BR. 75/26

Datum: 19.10.2026.

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju – javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: Požega – Ulica Zdenke Marković 5
Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača
Zona opskrbe: Požega
Uzorkovala: Antonija Bošković, mag.educ.chem.
Datum uzorkovanja: 16.10.2026. Vrijeme uzorkovanja: 12:00
Datum početka analize: 16.10.2026. Datum završetka analize: 19.10.2026.
Vrsta analize: Analiza A

Fizikalno-kemijski pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	20,0	<5
Mutnoća	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	4,0	0,21
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	25°C	14,2
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm / 20°C	2500	548
Koncentracija vodikovih iona	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	6,5 – 9,5	7,48
Slobodni rezidualni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,14
Utrošak $KMnO_4$	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	5,0	0,69
Kloridi	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 311)	Spektrofotometrija	mg/l Cl	250,0	10,3
Amonijak	Vl.met.(Hach 8155)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,00
Nitrati	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 339)	Spektrofotometrija	mg/l	50,0	0,479
Nitriti	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 541)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,00
Mangan	Vl.met.(Hach kiv.test LCW 532)	Spektrofotometrija	µg/l	50,0	3,0

Analitičarka: Antonija Bošković, mag.educ.chem.

Mikrobiološki pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Ukupni koliformi	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Escherichia coli	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Enterokoki	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Broj kolonija 36°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	17
Broj kolonija 22°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	60

Analitičarka: Antonija Bošković, mag.educ.chem.

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Izjava o sukladnosti: Rezultati analize ispitanog uzorka vode **ODGOVARAJU** maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23). Rezultati ispitivanja i mišljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Voditeljica Odjela zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode

Kornelija Perković, dipl.ing.preh.teh.

d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Tel. (034) 312 450, laboratorij.pozega@tekija.hr
Odjel zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode
Interni laboratorij

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ BR. 75-1/26

Datum: 19.10.2026.

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju – javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: Požega – Ulica Zdenke Marković - HIDRANT
Mjesto uzorkovanja: Hidrant
Zona opskrbe: Požega
Uzorkovala: Antonija Bošković, mag.educ.chem.
Datum uzorkovanja: 16.10.2026. Vrijeme uzorkovanja: 9:00
Datum početka analize: 16.10.2026. Datum završetka analize: 19.10.2026.
Vrsta analize: Analiza A

Fizikalno-kemijski pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	20	<5
Mutnoća	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	4	0,63
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	25°C	11,2
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm / 20°C	2500	543
Koncentracija vodikovih iona	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	6,5 – 9,5	7,45
Slobodni rezidualni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,15
Utrošak $KMnO_4$	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	5,0	0,90
Kloridi	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 311)	Spektrofotometrija	mg/l Cl	250,0	10,7
Amonijak	Vl.met.(Hach 8155)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,00
Nitrati	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 339)	Spektrofotometrija	mg/l	50	0,499
Nitriti	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 541)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,00
Mangan	Vl.met.(Hach kiv.test LCW 532)	Spektrofotometrija	µg/l	50,0	40,0

Analitičarka: Antonija Bošković, mag.educ.chem.

Mikrobiološki pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Ukupni koliformi	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Escherichia coli	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Enterokoki	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Broj kolonija 36°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	5
Broj kolonija 22°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	20

Analitičarka: Antonija Bošković, mag.educ.chem.

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Izjava o sukladnosti: Rezultati analize ispitanog uzorka vode **ODGOVARAJU** maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23). Rezultati ispitivanja i mišljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Voditeljica Odjela zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode

Kornelija Perković, dipl.ing.preh.teh.

d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Tel. (034) 312 450, laboratorij.pozega@tekija.hr
Odjel zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode
Interni laboratorij

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ BR. 81/26

Datum: 26.10.2026.

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju – javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: Požega – VS Sv. Josip
Mjesto uzorkovanja: Slavina
Zona opskrbe: Požega
Uzorkovala: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.
Datum uzorkovanja: 21.10.2026. Vrijeme uzorkovanja: 8:25
Datum početka analize: 21.10.2026. Datum završetka analize: 24.10.2026.
Vrsta analize: Analiza A

Fizikalno-kemijski pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	20	0
Mutnoća	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	4	0,17
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	25°C	10,1
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm / 20°C	2500	531
Koncentracija vodikovih iona	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	6,5 – 9,5	7,28 / 22°C
Slobodni rezidualni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,07
Utrošak $KMnO_4$	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	5,0	1,66
Kloridi	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 311)	Spektrofotometrija	mg/l Cl	250,0	9,14
Amonijak	Vl.met.(Hach 8155)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,00
Nitrati	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 339)	Spektrofotometrija	mg/l	50	0,42
Nitriti	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 541)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,00
Mangan	Vl.met.(Hach kiv.test LCW 532)	Spektrofotometrija	µg/l	50,0	19,0
Željezo	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 521)	Spektrofotometrija	µg/l	200,0	99,0

Analitičarka: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.

Mikrobiološki pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Ukupni koliformi	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Escherichia coli	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Enterokoki	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Broj kolonija 36°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0
Broj kolonija 22°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0

Analitičarka: Antonija Bošković, mag.educ.chem.

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Izjava o sukladnosti: Rezultati analize ispitanog uzorka vode **ODGOVARAJU** maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23). Rezultati ispitivanja i mišljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Voditeljica Odjela zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode

Kornelija Perković, dipl.ing.preh.teh.

d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Tel. (034) 312 450, laboratorij.pozega@tekija.hr
Odjel zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode
Interni laboratorij

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ BR. 88/26

Datum: 29.10.2026.

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju – javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: Velika – klorna stanica
Mjesto uzorkovanja: Slavina
Zona opskrbe: Veličanka - Stražemanka
Uzorkovala: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.
Datum uzorkovanja: 26.10.2026. Vrijeme uzorkovanja: 08:00
Datum početka analize: 26.10.2026. Datum završetka analize: 29.10.2026.
Vrsta analize: Analiza A

Fizikalno-kemijski pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	20,0	0,0
Mutnoća	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	4,0	0,41
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	25°C	7
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm / 20°C	2500	383
Koncentracija vodikovih iona	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	6,5 – 9,5	7,69/15,9°C
Slobodni rezidualni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,38
Utrošak $KMnO_4$	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	5,0	1,48
Kloridi	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 311)	Spektrofotometrija	mg/l Cl	250,0	2,87
Amonijak	Vl.met.(Hach 8155)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,024
Nitrati	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 339)	Spektrofotometrija	mg/l	50,0	1,2
Nitriti	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 541)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,0

Analitičarka: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.

Mikrobiološki pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Ukupni koliformi	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Escherichia coli	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Enterokoki	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Broj kolonija 36°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0
Broj kolonija 22°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	2

Analitičarka: Antonija Bošković, mag.educ.chem.

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Izjava o sukladnosti: Rezultati analize ispitanog uzorka vode **ODGOVARAJU** maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23). Rezultati ispitivanja i mišljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Voditeljica Odjela zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode

Kornelija Perković, dipl.ing.preh.teh.

d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Tel. (034) 312 450, laboratorij.pozega@tekija.hr
Odjel zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode
Interni laboratorij

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ BR. 89/26

Datum: 29.10.2026.

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju – javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: Trenkovo – trgovina Slavonija Bošković, Ul. Kralja Tomislava 14
Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača
Zona opskrbe: Veličanka - Stražemanka
Uzorkovala: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.
Datum uzorkovanja: 26.10.2026. Vrijeme uzorkovanja: 08:15
Datum početka analize: 26.10.2026. Datum završetka analize: 29.10.2026.
Vrsta analize: Analiza A

Fizikalno-kemijski pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	20,0	0,0
Mutnoća	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	4,0	0,29
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	25°C	21
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm / 20°C	2500	375
Koncentracija vodikovih iona	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	6,5 – 9,5	7,51/20,2°C
Slobodni rezidualni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,20
Utrošak $KMnO_4$	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	5,0	1,26
Kloridi	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 311)	Spektrofotometrija	mg/l Cl	250,0	3,09
Amonijak	Vl.met.(Hach 8155)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,029
Nitrati	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 339)	Spektrofotometrija	mg/l	50,0	1,08
Nitriti	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 541)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,0

Analitičarka: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.

Mikrobiološki pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Ukupni koliformi	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Escherichia coli	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Enterokoki	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Broj kolonija 36°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0
Broj kolonija 22°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	1

Analitičarka: Antonija Bošković, mag.educ.chem.

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Izjava o sukladnosti: Rezultati analize ispitanog uzorka vode **ODGOVARAJU** maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23). Rezultati ispitivanja i mišljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Voditeljica Odjela zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode

Kornelija Perković, dipl.ing.preh.teh.

d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Tel. (034) 312 450, laboratorij.pozega@tekija.hr
Odjel zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode
Interni laboratorij

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ BR. 90/26

Datum: 29.10.2026.

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju – javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: Brestovac - PCS
Mjesto uzorkovanja: Slavina
Zona opskrbe: Požega
Uzorkovala: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.
Datum uzorkovanja: 26.10.2026. Vrijeme uzorkovanja: 9:00
Datum početka analize: 26.10.2026. Datum završetka analize: 29.10.2026.
Vrsta analize: Analiza A

Fizikalno-kemijski pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	20,0	0,0
Mutnoća	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	4,0	0,17
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	25°C	12,5
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm / 20°C	2500	700
Koncentracija vodikovih iona	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	6,5 – 9,5	7,31/18,6°C
Slobodni rezidualni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,41
Utrošak $KMnO_4$	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	5,0	1,99
Kloridi	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 311)	Spektrofotometrija	mg/l Cl	250,0	13,2
Amonijak	Vl.met.(Hach 8155)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,03
Nitrati	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 339)	Spektrofotometrija	mg/l	50,0	1,99
Nitriti	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 541)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,0

Analitičarka: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.

Mikrobiološki pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Ukupni koliformi	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Escherichia coli	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Enterokoki	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Broj kolonija 36°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0
Broj kolonija 22°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0

Analitičarka: Antonija Bošković, mag.educ.chem.

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Izjava o sukladnosti: Rezultati analize ispitanog uzorka vode **ODGOVARAJU** maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23). Rezultati ispitivanja i mišljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Voditeljica Odjela zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode

Kornelija Perković, dipl.ing.preh.teh.

d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Tel. (034) 312 450, laboratorij.pozega@tekija.hr
Odjel zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode
Interni laboratorij

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ BR. 91/26

Datum: 29.10.2026.

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju – javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: Brestovac – Caffe bar Leona, Baruna Trenka 10
Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača
Zona opskrbe: Požega
Uzorkovala: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.
Datum uzorkovanja: 26.10.2026. Vrijeme uzorkovanja: 08:50
Datum početka analize: 26.10.2026. Datum završetka analize: 29.10.2026.
Vrsta analize: Analiza A

Fizikalno-kemijski pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	20,0	0,0
Mutnoća	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	4,0	0,17
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	25°C	11,4
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm / 20°C	2500	680
Koncentracija vodikovih iona	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	6,5 – 9,5	7,31/18,4°C
Slobodni rezidualni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,21
Utrošak $KMnO_4$	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	5,0	1,12
Kloridi	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 311)	Spektrofotometrija	mg/l Cl	250,0	12,4
Amonijak	Vl.met.(Hach 8155)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,028
Nitrati	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 339)	Spektrofotometrija	mg/l	50,0	1,77
Nitriti	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 541)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,0

Analitičarka: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.

Mikrobiološki pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Ukupni koliformi	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Escherichia coli	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Enterokoki	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Broj kolonija 36°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0
Broj kolonija 22°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	1

Analitičarka: Antonija Bošković, mag.educ.chem.

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Izjava o sukladnosti: Rezultati analize ispitanog uzorka vode **ODGOVARAJU** maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23). Rezultati ispitivanja i mišljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Voditeljica Odjela zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode

Kornelija Perković, dipl.ing.preh.teh.

d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Tel. (034) 312 450, laboratorij.pozega@tekija.hr
Odjel zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode
Interni laboratorij

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ BR. 92/26

Datum: 29.10.2026.

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju – javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: Požega – KTC d.d. restoran, Pavla Radića 46A
Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača
Zona opskrbe: Požega
Uzorkovala: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.
Datum uzorkovanja: 26.10.2026. Vrijeme uzorkovanja: 9:30
Datum početka analize: 26.10.2026. Datum završetka analize: 29.10.2026.
Vrsta analize: Analiza A + Mangan

Fizikalno-kemijski pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	20,0	0,0
Mutnoća	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	4,0	0,41
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	25°C	10,7
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm / 20°C	2500	363
Koncentracija vodikovih iona	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	6,5 – 9,5	7,47/18,2°C
Slobodni rezidualni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,22
Utrošak $KMnO_4$	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	5,0	1,20
Kloridi	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 311)	Spektrofotometrija	mg/l Cl	250,0	1,62
Amonijak	Vl.met.(Hach 8155)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,03
Nitrati	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 339)	Spektrofotometrija	mg/l	50,0	1,07
Nitriti	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 541)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,0
Mangan	Vl.met.(Hach kiv.test LCW 532)	Spektrofotometrija	µg/l	50,0	2,0

Analitičarka: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.

Mikrobiološki pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Ukupni koliformi	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Escherichia coli	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Enterokoki	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Broj kolonija 36°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0
Broj kolonija 22°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0

Analitičarka: Antonija Bošković, mag.educ.chem.

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Izjava o sukladnosti: Rezultati analize ispitanog uzorka vode **ODGOVARAJU** maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23). Rezultati ispitivanja i mišljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Voditeljica Odjela zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode

Kornelija Perković, dipl.ing.preh.teh.

d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Tel. (034) 312 450, laboratorij.pozega@tekija.hr
Odjel zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode
Interni laboratorij

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ BR. 93/26

Datum: 30.10.2026.

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju – javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: Požega – VS Glavica
Mjesto uzorkovanja: Slavina
Zona opskrbe: Požega
Uzorkovala: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.
Datum uzorkovanja: 27.10.2026. Vrijeme uzorkovanja: 11:25
Datum početka analize: 27.10.2026. Datum završetka analize: 30.10.2026.
Vrsta analize: Analiza A

Fizikalno-kemijski pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	20,0	0,0
Mutnoća	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	4,0	0,22
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	25°C	10,6
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm / 20°C	2500	343
Koncentracija vodikovih iona	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	6,5 – 9,5	7,81/18°C
Slobodni rezidualni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,25
Utrošak $KMnO_4$	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	5,0	1,29
Kloridi	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 311)	Spektrofotometrija	mg/l Cl	250,0	1,71
Amonijak	Vl.met.(Hach 8155)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,003
Nitrati	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 339)	Spektrofotometrija	mg/l	50,0	1,05
Nitriti	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 541)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,0

Analitičarka: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.

Mikrobiološki pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Ukupni koliformi	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Escherichia coli	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Enterokoki	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Broj kolonija 36°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0
Broj kolonija 22°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0

Analitičarka: Antonija Bošković, mag.educ.chem.

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Izjava o sukladnosti: Rezultati analize ispitanog uzorka vode **ODGOVARAJU** maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23). Rezultati ispitivanja i mišljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Voditeljica Odjela zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode

Kornelija Perković, dipl.ing.preh.teh.

d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Tel. (034) 312 450, laboratorij.pozega@tekija.hr
Odjel zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode
Interni laboratorij

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ BR. 94/26

Datum: 30.10.2026.

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju – javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: Kutjevo – Grad Kutjevo – kuhinja, Trg graševine 1
Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača
Zona opskrbe: Kutjevačka Rika – Veličanka Stražemanka
Uzorkovala: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.
Datum uzorkovanja: 27.10.2026. Vrijeme uzorkovanja: 08:25
Datum početka analize: 27.10.2026. Datum završetka analize: 30.10.2026.
Vrsta analize: Analiza A + Mangan + Željezo

Fizikalno-kemijski pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	20,0	0,0
Mutnoća	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	4,0	0,20
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	25°C	23,8
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm / 20°C	2500	440
Koncentracija vodikovih iona	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	6,5 – 9,5	7,52/21,1°C
Slobodni rezidualni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,06
Utrošak $KMnO_4$	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	5,0	2,27
Kloridi	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 311)	Spektrofotometrija	mg/l Cl	250,0	2,55
Amonijak	Vl.met.(Hach 8155)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,00
Nitrati	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 339)	Spektrofotometrija	mg/l	50,0	1,21
Nitriti	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 541)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,00
Mangan	Vl.met.(Hach kiv.test LCW 532)	Spektrofotometrija	µg/l	50,0	26,0
Željezo	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 521)	Spektrofotometrija	µg/l	200,0	105,0

Analitičarka: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.

Mikrobiološki pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Ukupni koliformi	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Escherichia coli	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Enterokoki	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Broj kolonija 36°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0
Broj kolonija 22°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0

Analitičarka: Antonija Bošković, mag.educ.chem.

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Izjava o sukladnosti: Rezultati analize ispitanog uzorka vode **ODGOVARAJU** maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23). Rezultati ispitivanja i mišljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Voditeljica Odjela zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode

Kornelija Perković, dipl.ing.preh.teh.

d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Tel. (034) 312 450, laboratorij.pozega@tekija.hr
Odjel zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode
Interni laboratorij

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ BR. 95/26

Datum: 30.10.2026.

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju – javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: Čaglin – Dječji vrtić Čaglin, Ulica Vladimira Nazora 1
Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača
Zona opskrbe: Kutjevačka Rika – Veličanka Stražemanka
Uzorkovala: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.
Datum uzorkovanja: 27.10.2026. Vrijeme uzorkovanja: 09:05
Datum početka analize: 27.10.2026. Datum završetka analize: 30.10.2026.
Vrsta analize: Analiza A

Fizikalno-kemijski pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	20,0	0
Mutnoća	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	4,0	0,19
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	25°C	14,2
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm / 20°C	2500	440
Koncentracija vodikovih iona	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	6,5 – 9,5	7,60/20,1°C
Slobodni rezidualni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,08
Utrošak $KMnO_4$	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	5,0	1,73
Kloridi	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 311)	Spektrofotometrija	mg/l Cl	250,0	2,60
Amonijak	Vl.met.(Hach 8155)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,009
Nitrati	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 339)	Spektrofotometrija	mg/l	50	1,18
Nitriti	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 541)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,0

Analitičarka: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.

Mikrobiološki pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Ukupni koliformi	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Escherichia coli	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Enterokoki	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Broj kolonija 36°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0
Broj kolonija 22°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0

Analitičarka: Antonija Bošković, mag.educ.chem.

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Izjava o sukladnosti: Rezultati analize ispitanog uzorka vode **ODGOVARAJU** maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23). Rezultati ispitivanja i mišljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Voditeljica Odjela zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode

Kornelija Perković, dipl.ing.preh.teh.

d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Tel. (034) 312 450, laboratorij.pozega@tekija.hr
Odjel zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode
Interni laboratorij

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ BR. 96/26

Datum: 30.10.2026.

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju – javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: Djedina Rijeka – klorna stanica
Mjesto uzorkovanja: Slavina
Zona opskrbe: Pleternički Brđani – Djedina Rijeka
Uzorkovala: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.
Datum uzorkovanja: 27.10.2026. Vrijeme uzorkovanja: 10:20
Datum početka analize: 27.10.2026. Datum završetka analize: 30.10.2026.
Vrsta analize: Analiza A

Fizikalno-kemijski pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	20,0	0,62
Mutnoća	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	4,0	0,58
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	25°C	10,9
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm / 20°C	2500	749
Koncentracija vodikovih iona	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	6,5 – 9,5	7,41/19,9°C
Slobodni rezidualni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,27
Utrošak $KMnO_4$	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	5,0	0,65
Kloridi	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 311)	Spektrofotometrija	mg/l Cl	250,0	16,5
Amonijak	Vl.met.(Hach 8155)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,0
Nitrati	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 339)	Spektrofotometrija	mg/l	50,0	0,43
Nitriti	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 541)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,0

Analitičarka: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.

Mikrobiološki pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Ukupni koliformi	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Escherichia coli	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Enterokoki	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Broj kolonija 36°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0
Broj kolonija 22°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0

Analitičarka: Antonija Bošković, mag.educ.chem.

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Izjava o sukladnosti: Rezultati analize ispitanog uzorka vode **ODGOVARAJU** maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23). Rezultati ispitivanja i mišljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Voditeljica Odjela zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode

Kornelija Perković, dipl.ing.preh.teh.

d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Tel. (034) 312 450, laboratorij.pozega@tekija.hr
Odjel zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode
Interni laboratorij

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ BR. 97/26

Datum: 30.10.2026.

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju – javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: Paka – klorna stanica
Mjesto uzorkovanja: Slavina
Zona opskrbe: Radaškovac – Sovski Dol - Paka
Uzorkovala: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.
Datum uzorkovanja: 27.10.2026. Vrijeme uzorkovanja: 09:45
Datum početka analize: 27.10.2026. Datum završetka analize: 30.10.2026.
Vrsta analize: Analiza A

Fizikalno-kemijski pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	20,0	0,0
Mutnoća	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	4,0	0,49
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	25°C	9,4
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm / 20°C	2500	671
Koncentracija vodikovih iona	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	6,5 – 9,5	7,41/20,2°C
Slobodni rezidualni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,31
Utrošak $KMnO_4$	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	5,0	1,34
Kloridi	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 311)	Spektrofotometrija	mg/l Cl	250,0	3,01
Amonijak	Vl.met.(Hach 8155)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,02
Nitrati	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 339)	Spektrofotometrija	mg/l	50,0	0,29
Nitriti	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 541)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,0

Analitičarka: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.

Mikrobiološki pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Ukupni koliformi	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Escherichia coli	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Enterokoki	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Broj kolonija 36°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0
Broj kolonija 22°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	3

Analitičarka: Antonija Bošković, mag.educ.chem.

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Izjava o sukladnosti: Rezultati analize ispitanog uzorka vode **ODGOVARAJU** maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23). Rezultati ispitivanja i mišljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Voditeljica Odjela zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode

Kornelija Perković, dipl.ing.preh.teh.

d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Tel. (034) 312 450, laboratorij.pozega@tekija.hr
Odjel zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode
Interni laboratorij

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ BR. 98/26

Datum: 30.10.2026.

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju – javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: Sovski Dol – klorna stanica
Mjesto uzorkovanja: Slavina
Zona opskrbe: Radaškovac – Sovski Dol - Paka
Uzorkovala: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.
Datum uzorkovanja: 27.10.2026. Vrijeme uzorkovanja: 09:30
Datum početka analize: 27.10.2026. Datum završetka analize: 30.10.2026.
Vrsta analize: Analiza A

Fizikalno-kemijski pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	20,0	0,0
Mutnoća	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	4,0	0,41
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	25°C	9,4
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm / 20°C	2500	680
Koncentracija vodikovih iona	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	6,5 – 9,5	7,41/20,2°C
Slobodni rezidualni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,26
Utrošak $KMnO_4$	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	5,0	3,5
Kloridi	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 311)	Spektrofotometrija	mg/l Cl	250,0	2,85
Amonijak	Vl.met.(Hach 8155)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,003
Nitrati	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 339)	Spektrofotometrija	mg/l	50,0	0,42
Nitriti	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 541)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,0

Analitičarka: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.

Mikrobiološki pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Ukupni koliformi	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Escherichia coli	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Enterokoki	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Broj kolonija 36°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0
Broj kolonija 22°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	8

Analitičarka: Antonija Bošković, mag.educ.chem.

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Izjava o sukladnosti: Rezultati analize ispitanog uzorka vode **ODGOVARAJU** maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23). Rezultati ispitivanja i mišljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Voditeljica Odjela zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode

Kornelija Perković, dipl.ing.preh.teh.

d.o.o. za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, 34000 Požega
Tel. (034) 312 450, laboratorij.pozega@tekija.hr
Odjel zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode
Interni laboratorij

ANALITIČKI IZVJEŠTAJ BR. 99/26

Datum: 2.11.2026.

Vrsta uzorka: **Voda za ljudsku potrošnju – javna vodoopskrba - prerađena**

Lokacija uzorkovanja: Pleternica – Osnovna škola Fra Kaje Adžića, Školska ulica 2
Mjesto uzorkovanja: Slavina kod krajnjih potrošača
Zona opskrbe: Požega
Uzorkovala: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.
Datum uzorkovanja: 28.10.2026. Vrijeme uzorkovanja: 12:30
Datum početka analize: 28.10.2026. Datum završetka analize: 2.11.2026.
Vrsta analize: Analiza A

Fizikalno-kemijski pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Boja	SM 2120 C (2023)	Spektrofotometrija	mg/PtCo skale	20,0	0,0
Mutnoća	HRN EN ISO 7027:2016	Turbidimetrija	NTU	4,0	0,15
Miris	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Okus	HRN EN 1622:2008	Senzorika	-	bez	bez
Temperatura	SM 2550 B (2017)	Digitalni termometar	°C	25°C	12,3
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	Konduktometrija	µS/cm / 20°C	2500	599
Koncentracija vodikovih iona	HRN EN ISO 10523:2012	Potenciometrija	pH jedinica	6,5 – 9,5	7,37/17,8°C
Slobodni rezidualni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,24
Utrošak $KMnO_4$	HRN EN ISO 8467:2001	Titrimetrija	O_2 mg/l	5,0	2,4
Kloridi	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 311)	Spektrofotometrija	mg/l Cl	250,0	10,4
Amonijak	Vl.met.(Hach 8155)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,0
Nitrati	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 339)	Spektrofotometrija	mg/l	50,0	1,70
Nitriti	Vl.met.(Hach kiv.test LCK 541)	Spektrofotometrija	mg/l	0,50	0,0

Analitičarka: Ema Špoljarić, mag.appl.chem.

Mikrobiološki pokazatelji	Metoda	Tehnika	Mjerna jed.	MDK	Rezultat
Ukupni koliformi	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Escherichia coli	HRN EN ISO 9308-1:2014; HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Enterokoki	HRN EN ISO 7899-2:2000	Membranska filtracija MF	broj/100 ml	0	0
Broj kolonija 36°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0
Broj kolonija 22°C	HRN EN ISO 6222:2000	Total plate count	broj/ 1 ml	100	0

Analitičarka: Antonija Bošković, mag.educ.chem.

MDK-maksimalno dopuštena koncentracija prema Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namjenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23).

Izjava o sukladnosti: Rezultati analize ispitanog uzorka vode **ODGOVARAJU** maksimalno dopuštenim koncentracijama iz Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/23 i NN 88/23). Rezultati ispitivanja i mišljenje odnose se na dostavljeni uzorak vode.

Voditeljica Odjela zahvaćanja, kondicioniranja, pročišćavanja i kontrole kvalitete vode

Kornelija Perković, dipl.ing.preh.teh.